Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur

Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE d'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

VALLOUISE-PELVOUX (MAIRIE DE)
Place de l'église

05290 VALLOUISE

Edité le 3 juin 2019

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

ADDUCTION VALLOUISE-PELVOUX (DE)

	Type	Code	Nom		
Prélèvement		00102647		Prélevé le :	jeudi 16 mai 2019 à 09h04
Installation	TTP	002314	RES. GRAND PARCHER	par :	LSEHL BLANC SOPHIE
Point de surveillance	P	0000003524	RES. GRAND PARCHER (25M3)		
Localisation exacte			sortie	Type visite :	P1
Commune			VALLOUISE-PELVOUX		

Référence laboratoire : **LSE1905-13185** Type analyse : **P1**

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00102647)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

AUBERIC François

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX
adresse électronique: ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44

Mesure de terrain :	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	**Résultats**					
Température de l'air	9,6	°C				
Température de l'eau	7,0	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**					
pH	7,9	unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	**Résultats**					
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : P1 **Code SISE de l'analyse : 00109495** **Référence laboratoire : LSE1905-13185**

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration après filtration simple	<5	mg(Pt)/L				15,00
Odeur (dilution à 25°c)	*N.M.*	*n*				*3,00*
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur par dilution à 25°c	*N.M.*	*n*				*3,00*
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	0,19	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	8,04	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	11,75	°f				
Titre hydrotimétrique	13,44	°f				
MINERALISATION	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorures	0,4	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	266	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	21,1	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Carbone organique total	0,6	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,02	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	0,9	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,02	mg/L		0,10		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		