Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur

Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

VALLOUISE-PELVOUX (MAIRIE DE)
Place de l'église

05290 VALLOUISE

Edité le 1 décembre 2021

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES

ADDUCTION VALLOUISE-PELVOUX (DE)

- - -	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00117387**		**Prélevé le :**	mercredi 10 novembre 2021 à 09h21
Installation	**TTP**	**002281**	**RESERVOIR DE LA SALCE**	**par :**	LSEHL BLANC SOPHIE
Point de surveillance	P	0000000354	RESERVOIR DE LA SALCE		
Localisation exacte			dans le réservoir	**Type visite :**	P1
Commune			VALLOUISE-PELVOUX		

Référence laboratoire : **LSE2111-30745** Type analyse : **B4**

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00117387)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

AUBERIC François

ARS - Délégation Départementale des Hautes-Alpes - Service Santé-Environnement - Parc Agroforest, 5 Rue des Silos BP 40 157 05004 GAP CEDEX
adresse électronique: ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr Tel: 04.13.55.86.11 - fax: 04.13 55 86 44

Mesure de terrain :	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	**Résultats**					
Température de l'air	9,2	°C				
Température de l'eau	7,7	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**					
pH	8,2	unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	**Résultats**					
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : B4 **Code SISE de l'analyse : 00124871** **Référence laboratoire : LSE2111-30745**

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		